

معايير الصحة والسلامة في مدرسة أكاديمية الإمارات العلمية

أولاً: الأخطار المتعلقة بالحريق

- ❖ يمنع استخدام إسطوانات الغاز في الحرم المدرسي.
- ❖ يمنع استخدام البخور.
- ❖ يجب العمل على إزالة القيم ومباني العريش من الحرم المدرسي.
- ❖ التأكد من وجود طفايات الحريق وصيانتها بشكل دوري.
- ❖ الصيانة العاجلة لأي أعطال بلوحة التحكم بالحريق ومضخات مكافحة الحريق.
- ❖ تجنب تعليق أي مواد للزينة أو أي مواد تعليمية تحت خطوط الإضاءة.
- ❖ عدم تغطية كواشف الدخان في جميع مناطق المدرسة.
- ❖ عدم اغلاق مخارج الطوارئ.
- ❖ توفير علامات إرشادية دالة على مخارج الطوارئ.
- ❖ خلو مناطق نقاط تجمع الطوارئ من أية عوائق.
- ❖ يجب إجراء تجارب إخلاء وهمية لطلاب المدرسة والعاملين فيها بحد أدنى 4 مرات في العام الدراسي.

ثانياً: الأخطار المتعلقة بالكهرباء

- ❖ الإبلاغ عن سوء التوصيلات الكهربائية و عدم التحميل الزائد على المقابس.
- ❖ إقفال غرف الكهرباء لمنع دخول غير المصرح لهم.
- ❖ توفير طفايات الحريق المناسبة لحرائق الكهرباء بالقرب من غرف الكهرباء.
- ❖ إبعاد الكهرباء عن أي مصدر للمياه.
- ❖ تركيب التوصيلات الكهربائية عن طريق شخص مؤهل.

ثالثاً: الأخطار المتعلقة بالتخزين

- ❖ يمنع تخزين المواد أسفل الدرج وفي غرف الكهرباء وعند مخارج الطوارئ والممرات.
- ❖ يجب تخزين المواد في أماكن مخصصة وبشكل مرتب على أن لا يتجاوز ارتفاع التخزين عن 2 متر من مستوى الأرض ويبعد 1 متر عن السقف مع مراعاة عدم التحميل الزائد على الأرفف.
- ❖ تخزين المواد الكيميائية بطريقة صحيحة حسب تعليمات دليل السلامة للمواد الكيميائية

رابعاً: متطلبات عامة

- ❖ التأكد من عدم وجود مظاهر للعفونة أو الرطوبة على الأسقف والجدران.
- ❖ ضرورة وجود فلاتر للمياه شفافة اللون في البرادات وخالية من الشوائب مع ضرورة عمل الصيانة الدورية للبرادات.
- ❖ الصيانة العاجلة لأية أعطال بوحدة التكييف.
- ❖ الصيانة العاجلة لأي تشققات في هيكل المبنى المدرسي.
- ❖ منع استخدام الألعاب غير الآمنة في ساحات اللعب وضرورة الاستعانة بالمجلس لطلب الألعاب المناسبة.
- ❖ التأكد من توفر خزانة طارئة للغازات في مختبر الكيمياء.
- ❖ التأكد من توفر مغاسل خاصة للعينين والجسم في حالة الطوارئ في مختبر الكيمياء.
- ❖ توفير صندوق إسعافات أولية.
- ❖ توفير تعليمات واللوحات الإرشادية لنقاط التجمع في حالة الطوارئ.

حمادة رمضان خليفة - مدير المدرسة

